

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Солнышко»**

(МБДОУ д/с «Солнышко»)
216643, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Зарево,
ул. Парковая, д.9
ИНН - 6718005013

Телефоны: 8(48140)25723
detsad.sarewo.solnyshko@yandex.ru

№ 15 от «24» апреля 2025г.

В территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Смоленской области
в Рославльском, Ершичском,
Монастырщинском, Хиславичском,
Шумячском районах
заведующей МБДОУ д/с
«Солнышко»
Зобиной Елены Михайловны

Сопроводительное письмо
об исполнении предписания

Уважаемая Наталья Владимировна!

В исполнении предписания об устранении выявленных нарушений направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Смоленской области от 18.09.2024г. № 12-632 «Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований».

Заведующая МБДОУ д/с «Солнышко»



/Е.М.Зобина/

24.04.2025г.

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий согласно Предписанию об устранении
выявленных нарушений обязательных требований
от 18.09.2024г. № 12-632

Пункт предписания	Отметка о выполнении
МБДОУ д/с «Солнышко» промаркировать овощи на пищеблоке	Промаркированы овощи (Приложение №1)
МБДОУ д/с «Солнышко» довести параметры искусственной освещенности при общем освещении до соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормативов. Информацию об исполнении указанного пункта предписания предоставить в виде протокола лабораторных испытаний и экспертного заключения.	Экспертное заключение № 5878 от 07.04.2025г. (Приложение №2) Протокол лабораторных испытаний № пр 299Р от 25.03.2025г. (Приложение №3)

Заведующая МБДОУ д/с «Солнышко»

/Е.М.Зобина

24.04.2025г.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Смоленской области»

Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12,
тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 1
литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленск
обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., до
26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленск
обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул, дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма
Красноармейское шоссе ул, дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафонов г., Октябрьская ул
дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Росси
Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Биолог

С.А.Беляева

25.03.2025



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ пр299 Р от 25.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"

2. Юридический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9
Фактический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО", 216643, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9

5. Дата и время измерений: 17.03.2025 с 15:30 до 16:00

Ф.И.О., должность: Гращенко Т. А. эксперт-химик медицинской организации

При измерениях присутствовал заведующий МБДОУ "Солнышко" Зобина Е.М.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	435620	32014-11	С-БУ/18-10-2024/380174592 от 18.10.2024	17.10.2026	Давление кПа (мм.рт.ст) $\pm 0,13$ (± 1) Температура 0,2 град. относительная влажность 3,0%
2	Мультиметр цифровой, АРРА 62	97450732	51214-12	сертификат № 257537 о калибровке средства измерений от 12.09.2024	11.09.2025	0,001В

Протокол лабораторных испытаний № пр299Р от 25.03.2025 распечатан 25.03.2025

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (09)	09 1683	24248-09	С-БУ/22-08-2024/367172495 от 22.08.2024	21.08.2025	освещение 8%; коэффициент пульсации 10%;
4	Рулетка измерительная металлическая, Р10УЗК	68	35279-07	С-ВЧ/31-10-2024/383171341 от 31.10.2024	30.10.2025	0,2 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/933-2025 от 13.02.2025

В обследованном помещении искусственное освещение общее равномерное-светильники со светодиодными лампами, все лампы горят.

Размещение контрольных точек в помещениях, а также их число определялось согласно приложения Б пункта Б2. таблицы Б.1 ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

Согласно п.5.6.2 ГОСТ24940-2016 размещение контрольных точек в помещении не должна совпадать с сеткой размещения светильников.

В протоколе приведены средние значения показателей световой среды.

Un-220В (номинальное напряжение в сети).Отклонение напряжения сети от номинального составляет менее 5%.

Длина помещения - 10,0 м. Согласно таблицы Б.1 ГОСТ 24940-2016 при длине помещения 10 м минимальное число контрольных точек 10, расстояние между контрольными точками 1,0 м.

"Освещенность Еср при общем освещении" соответствует показателю в области аккредитации "освещенности при общем освещении"

Условия проведения измерений:

температура воздуха 23,3 °С; атмосферное давление 735 мм рт.ст.; относительная влажность 47,3 %;

8. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:

раздел V, п. 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: БВЕК.431110.04 РЭ "Руководство по эксплуатации. Измеритель параметров

микроклимата "Метеоскоп",

ГОСТ 24940-2016 п.5, п.6 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности",


Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 09) "Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-2016"

10. Код измерений: 1.25.299 Р

11. Место осуществления деятельности: 216501, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Энгельса, д.7

Приложение 1

Схема расположения точек измерений



ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Показатель	Ед. изме- рения	Результат измере- ний	Величина допустимого уровня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"							
1	группа "Солнышко" т.1 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	456±42	не нормируется
2	группа "Солнышко" т.2 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	444±41	не нормируется
3	группа "Солнышко" т.3 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	428±40	не нормируется
4	группа "Солнышко" т.4 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	477±44	не нормируется
5	группа "Солнышко" т.5 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	479±44	не нормируется
6	группа "Солнышко" т.6 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	470±43	не нормируется
7	группа "Солнышко" т.7 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	489±45	не нормируется
8	группа "Солнышко" т.8 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	490±45	не нормируется
9	группа "Солнышко" т.9 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	470±43	не нормируется
10	группа "Солнышко" т.10 согласно схеме	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность при общем освещении	лк	452±42	не нормируется
11	группа "Солнышко"	Г-0,0- пол	светодиод ные	Освещенность Еср при общем освещении	лк	465±43	не менее 400

Напряжение сети: до начала измерений 222 В; по окончании измерений 222 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гращенкова Т. А. эксперт-химик медицинск
организации

конец протокола лабораторных испытаний № пр299Р от 25.03.2025

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
216501, Смоленская область, г Рославль, ул. Энгельса, д. 7

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5878 от «07» апреля 2025 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко».

Юридический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9.

Фактический адрес: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9.
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 67-20/933-2025 от 13.02.2025г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № пр299Р от 25.03.2025 г.

Установлено: Дата проведения инспекции: 07.04.2025 года, дата выдачи: 07.04.2025 года.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Общественные здания и сооружения, помещения).

Исследована искусственная освещенность (по показателям: освещенность Е ср при общем освещении) в группе «Солнышко».

Искусственное освещение общее равномерное, светильники со светодиодными лампами. Все лампы в светильниках горят.

Искусственная освещенность при общем освещении, измеренная (в точках измерений, согласно протоколу) в группе «Солнышко» - соответствует нормируемым значениям.

Заключение:

Искусственная освещённость (по показателю: освещенность Е ср при общем освещении), измеренная 17.03.2025г. в группе «Солнышко» (в точках измерений, согласно протоколу) на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», расположенном по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево, ул. Парковая, д. 9, **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

М.П.

А.Е. Гоголина, врач
по общей гигиене
В.М. Алекса, заведующий санитарно-
гигиеническим отделом, врач по общей
гигиене, технический директор ОИ